

節電対策リスト

第一段階(緊急節電全学放送前:目標ピーク電力値の90%に達した時)

削減効果は参考値

節電対策リスト										
対象設備名等				通常時対応			緊急時対応			
系統	建物	階数	部屋	対象設備	削減方法	削減効果(kW)	緊急時対応	緊急時措置	削減効果(kW)	担当者
東側	1号館	-	1台	エレベータ	-		○	停止	11kW	ダイケン
東側	16号館	1階	中体育室	照明	-		○	50%消灯	2.4kW	管財課
東側	16号館	1階	中体育室	空調	-		○	50%停止	1.4kW	管財課
東側	16号館	1階	アトリウム	GHP	50%停止	1kW	○	停止	2kW	管財課
東側	16号館	1階	アトリウム	照明	停止(昼間のみ)	7.2kW	○	停止	-	管財課
東側	16号館	全階	トイレ・食堂	換気設備	-		○	停止	1.5kW	ダイケン
東側	120周年	B1階	委託控室	EHP	-		○	停止	1.1kW	ダイケン
東側	120周年	1階	ヒューマンライブ	FCU	-		○	50%停止	1.8kW	ダイケン
東側	120周年	1階		空気調和設備	-		○	停止	29kW	ダイケン
東側	120周年	-	学生用1号機	エレベータ	-		○	停止	15kW	ダイケン
東側	附属A校舎	B1階	食堂	照明・GHP	-		○	停止	(3.5kW)	管財課
東側	附属B校舎	地階	ロッカールーム	照明	-		○	50%消灯	3kW	管財課
東側	附属体育館	各階	体育室	照明	-		○	50%消灯	8kw	管財課
小計						8.2kW	小計		79.7kW	
西側	85周年	1階	小体育室	照明	-		○	50%消灯	(1.2kW)	管財課
西側	85周年	1階	食堂	全熱交換機	-				6kW	管財課
西側	85周年	1階	食堂	照明	30%消灯 *11:30~13:00を除く	1kW	○	50%消灯	2kW	管財課
西側	85周年	3階	大体育室	照明	-		○	50%消灯	10kW	管財課
西側	ファミリーマート		コンビニ	電子レンジ	-		○	使用休止	5kW	管財課
西側	10号館	B1・B2階	書庫	除湿機	-		○	50%停止	2kW	管財課
西側	14号館	-	1号機	エレベータ	-		○	停止	6.2kW	ダイケン
西側	プール棟	B1階	プール	ろ過機	-		○	全停止	(20kW)	管財課
小計						1kW	小計		52.4kW	
合計						9.2kW	合計		132.1kW	